

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-802, E-mail: gu@86.mchs.gov.ru
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-839, E-mail: gpnugps@86.mchs.gov.ru
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

г. Нижневартовск
(место составления)

« 14 » октября 20 21 г.
(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат 10 ч 00 мин « 14 » октября 2021г.

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

Старший инспектор отделения госпожнадзора ОНДиПР (по городу Нижневартовску)

УНДиПР Главного управления МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

- Югра Дадашев Ревшан Гусейнович

органа государственного пожарного надзора)

место проведения осмотра г. Нижневартовск, проспект Победы, д. 11 Б.

(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:

временной исполняющей обязанности заведующего МАДОУ города Нижневартовска
ДС №71 «Радость» Тарасенко Оксана Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица)

дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы) (*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали ----

(фамилии, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта,

фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей)

(*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Специалисту (эксперту) ---


(фамилия, имя, отчество (при наличии))


разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

(подпись специалиста (эксперта))

Осмотром установлено: Здание детского сада 2-х этажное, кирпичное, кровля
описывается каждое помещение в отдельности в том порядке, в котором они осматривались,
плоская. Из здания выполнено не менее двух эвакуационных выходов с каждого
этажа, ведущие через лестничные клетки наружу. С каждой групповой ячейки
также выполнено не менее двух эвакуационных выходов. Со второго этажа
выполнено 4 обычные лестничные клетки, с первого этажа выполнено 9
эвакуационных выходов. Здание оборудовано автоматической пожарной
сигнализацией и системой оповещения о пожаре 3-го типа (далее – АПС и СОУЭ).
Системы АПС и СОУЭ находятся в исправном состоянии. Помещения здания
укомплектованы исправными огнетушителями, выполнено устройство
внутреннего противопожарного водопровода. Территория детского сада по
периметру огорожена металлическим забором, территория имеет один въезд, при
этом в ограждении въездные ворота отсутствуют (сняты с целью выполнения
монтажных работ по установке системы автоматической разблокировки –
договор подряда №014/2 от 01.10.2021)

выявленные при осмотре нарушения обязательных требований пожарной безопасности в каждом из помещений, а также излагаются заявления
(пояснения) контролируемого лица)


(подпись лица, проводившего осмотр)

 О.С. Тарасевич
(подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась (-ись) фотосъемка
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

составлена фото-таблица от 14.10.2021

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления
 контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшему
 в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие
 внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и
 уточнении протокола осмотра

не имеются

Имеются (их описание)/не имеются

(фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Специалист (эксперт)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76
 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
 (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Старший инспектор отделения госпожнадзора ОНДиПР
(по г. Нижневартовску) УНДиПР Главного управления
МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре
майор внутренней службы

Дадашев Р.Г.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
 государственного пожарного надзора)


(подпись)